



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41
тел. 25-65-16, факс 25-54-16 E-mail: kia@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кировскому административному округу города Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3, тел. 37-36-60, E-mail: ond_kao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ТОНД и ПР по КАО г. Омска

644082, г. Омск,

ул. Профинтерна, 3

(место составления акта)

« 24 » февраля 2021 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)

юридического лица

№ 65

По адресу/адресам: 644092 г. Омск, ул. Перелета, 8

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Кировского
АО г. Омска по пожарному надзору Пименова О.Е. от 28.01.2021 № 65.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении: бюджетного учреждения
культуры города Омска «Культурно-досуговый центр «Иртыш», осуществляющего свою
деятельность на объекте, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Перелета, 8, правообладателем
которого является бюджетное учреждение культуры города Омска «Культурно-досуговый
центр «Иртыш».

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Настоящая проверка проводилась в рамках осуществления федерального государственного
пожарного надзора, реестровый номер функции – 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый (ые) номер (а) функции (и) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

Дата и время проведения проверки:

«11» февраля 2021 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 час.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической
работы по Кировскому административному округу г. Омска УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Омской области (федеральный государственный пожарный надзор)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) 01.02.2021 в 14 час. 00 мин. Д.В. Юферов

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Моторин Роман Геннадьевич, государственный инспектор Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору; начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области Безрук Вячеслав Игоревич.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданного свидетельству)

При проведении проверки присутствовал(и): директор бюджетного учреждения культуры города Омска «Культурно-досуговый центр «Иртыш» Юферов Дмитрий Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -;
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -;
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выполнено в установленный срок законное предписание ТОНДиПР по КАО г. Омска от 04.03.2020 № 67/1/1-4, срок для исполнения которого истек 10.02.2021 (№ 67/1/1, № 67/1/2; № 67/1/3; № 67/1/4, а именно:

№ 67/1/1 - в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (ст. 4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.1, п.7.6.2, п.7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

№ 67/1/2 – помещение пожарного поста с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство не обеспечено нормативным количеством освещения: при естественном освещении не менее 100 лк (фактически 0 лк, помещение без естественного освещения) (техническое заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области от 17.02.2021 № 63-7-2021) (ст.4, ст.6, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

№ 67/1/3 – расстановка пожарных извещателей в помещениях культурно-досугового центра выполнена не в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (фактически расстановка точечных дымовых пожарных извещателей не обеспечивает полный контроль защищаемой площади помещений) (техническое заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области от 17.02.2021 № 63-7-2021) (ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.12, п.13.3.16, п.13.3.17, п.13.4.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

№ 67/1/4 – при параллельной открытой прокладке систем пожарной автоматики до 60 В расстояние от проводов и кабелей до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. (техническое заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области от 17.02.2021 № 63-7-2021) (ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).

Ответственность за вышеперечисленные нарушения возлагается на: бюджетное учреждение культуры города Омска «Культурно-досуговый центр «Иртыш».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- нарушений не выявлено: -.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: техническое заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области от 17.02.2021 № 63-7-2021, объяснение от 24.02.2021, предписание от 24.02.2021 № 65/1/1-4.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Кировского АО г. Омска по
пожарному надзору Моторин Роман Геннадьевич

Начальник сектора исследовательских и испытательных
работ в области пожарной безопасности
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области
Безрук Вячеслав Игоревич



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

директор ГУК г. Омска, "КДМ-ЦРТ"
Курбанов Д.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

24 02 2021

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)